




SP
[Signature]

Kolbuszowa, dnia 26.05.2017r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kolbuszowej**
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22-71-150

znak sprawy: PSK.443.2.2.9.2017



DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej działając na podstawie:

1. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.),
2. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
3. art. 2 pkt 18 i 21, art. 3, art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328),
4. § 17 ust. 1 pkt. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z wodociągu Przyłek w punkcie: SUW Przyłek, 36-107 Przyłek:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112, w dniu 21.03.2017r., (sprawozdanie z badań nr HK.118.2017 z dnia 11.05.2017r.; sprawozdanie z badań nr OLT.LAI.9052.2.17.2017 z dnia 11.05.2017r.; sprawozdanie z badań nr OLR.LHK.9052.2.384.2017 z dnia 26.05.2017r.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej

Stwierdza

że woda z wodociągu Przyłek jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112, została pobrana do badań próbka wody z wodociągu Przyłek z wyznaczonego punktu monitoringowego w zakresie oznaczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych, objętych monitoringiem przeglądowym. Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek na 2017r.

Badania próbek wody wykazały, że woda:

- w zakresie wykonanych oznaczeń mikrobiologicznych – stwierdzono przekroczenie mikrobiologiczne (bakterie grupy coli). W dniu 05.05.2017r. zostały pobrane dwie próbki

wody. Jedna z nich wykazała ponowne przekroczenie. W dniu 12.05.2017r. na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach zostały pobrane trzy próbki wody w trzech różnych punktach. Zakres badań w dwóch próbkach obejmował zakres mikrobiologiczny z monitoringu kontrolnego, natomiast w jednej z nich zakres badań mikrobiologicznych z monitoringu przeglądownego. Otrzymane wyniki badań spełniły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Zgodnie z art. 2 pkt 18 i 21 i art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328) Wójt, Burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kolbuszowej
B. Dudzińska
mgr Barbara Dudzińska

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112.
2. Wójt gminy Niwiska, 36-147 Niwiska 430.
3. A/a.