



Kolbuszowa, dnia 11.06.2018r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kolbuszowej**

ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22-71-150

znak sprawy: PSK.443.6.1.2.2018

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej działając na podstawie:

1. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.),
2. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),
3. art. 3, art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017r. poz. 328 z późn. zm.),
4. § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po analizie sprawozdań z badań próbek wody, wykonanych przez laboratoria Wojewódzkiej Stacji- Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz laboratorium SGS Polska sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, pobranych w ramach nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej oraz kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112 z wodociągu Przyłęk w punkcie:

- SUW Przyłęk (sprawozdania z badań Nr HK.165.2018 z dnia 24.05.2018r. sprawozdanie z badań sb/49005/05/2018 z dnia 30.05.2018r.)

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej

Stwierdza

że woda z wodociągu Przyłęk
jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W ramach nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej w dniu 21.05.2018r. została pobrana do badań laboratoryjnych próbka wody z wodociągu Przyłęk z wyznaczonych punktów monitoringowych w zakresie parametrów grupy A. Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek na 2018r. W pobranej próbce wody stwierdzono krótkotrwałą zmianę jakości wody pod względem wskaźnika mikrobiologicznego. Stwierdzono Bakterie grupy coli na poziomie 1 jtk/ 100 ml, przy limicie ilości 0 jtk/100 ml (warunkowo dopuszcza się < 10 jtk/ 100 ml). Bakterie grupy coli to parametr niepożądany w wodzie, którego obecność nie jest niebezpieczna dla zdrowia, należy jednak doprowadzić do jego obniżenia gdy wartość

graniczna zostanie przekroczona. Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach podjął działania naprawcze oraz zlecił ponowny pobór wody w zakresie przekroczonego parametru. Wynik sprawozdania z badań Nr SB/49005/05/2018 z dnia 30.05.2018r. stwierdził zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) Wójt, Burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Stronom służy prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej, z dniem doręczenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

.....
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej

mgr Barbara Dudzińska

(wersja elektroniczna podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112.
2. Wójt Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska 430 (poczta elektroniczna ePUAP).
3. A/a.