

**Starosta Kolbuszowski**  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

**ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ  
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.92.2019**

wydany na podstawie: art.7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.  
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r z późn. zm.)

**Dla:** PRO-GEO Usługi Projektowe i Geodezyjne  
Halina Lonczak  
**Adres :** 39-308 Wadowice Górne  
Izbiska 31A

**Na zlecenie** GK.ZUDP.6630.1.92.2019 z dnia: 2019-07-11

**Inwestor:** **Gmina Niwiska**  
**36-147 NIWISKA**  
**Niwiska 430**

**Przedmiot uzgodnienia** : **Przebudowa sieci gazowej.**

**Lokalizacja obiektu :**  
**gmina : NIWISKA**  
**Miejscowość: Kosowy , działka nr: 825**

Przedłożony projekt w dniu: **2019-07-18** w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul.11-go Listopada 10 **był przedmiotem narady koordynacyjnej** uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przedmiotem wniosku.

**Uczestnicy narady uzgodnili przedłożoną dokumentację z następującymi uwagami:**

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczególnej ochronie podlegają znaki geodezyjne, znaki grawimetryczne, znaki magnetyczne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne. W szczególności nie wolno dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu, prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika ich dysponenta.
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących kabli energetycznych wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Posterunku Energetycznego w Kolbuszowej.  
Uzyskać protokół odbioru technicznego skrzyżowań.
4. Projekt budowlany przebudowy sieci gazu ziemnego uzgodnić branżowo w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Jaśle.

**Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z konieczności zachowania i spełniania wymogów i warunków zawartych w branżowych warunkach technicznych i dokonanych wcześniej uzgodnieniach.**