

Odpowiedzi na zapytanie oferenta

Dotyczy przetargu : „**Rewitalizację założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach**”.

Identyfikator postępowania: a1126b3f-bc82-487e-a2e3-0f2d21339573

Pytanie nr 1:

Brak w przedmiarach słupa nr 5, E-10,5/10. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Przebudowa słupa nr 5 nie wchodzi w zakres opracowania (słup został przebudowany przez PGE Dystrybucja w związku z przebudową linii napowietrznej nN abonenckiej na linię kablową). W zakres opracowania wchodzi montaż oprawy na słupie nr 5.

Pytanie nr 2 :

Rysunek nr E-01 przedstawia przebudowę linii energetycznej niskiego napięcia. Brak przedmiarów odnośnie przebudowy linii. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź :

Wszystkie prace związane z przebudową linii energetycznej nN zostały zrealizowane przez PGE Dystrybucja S.A nie są więc one w zakresie niniejszego postępowania. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zobrazowano na rysunku PZT-01b.

Pytanie nr 3 :

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów dla opraw akcentujących 43W montowanych w gruncie.

Odpowiedź :

Projektor kompaktowy LED do oświetlenia akcentującego przeznaczony do bezpośredniego montażu w gruncie lub na stabilnym podłożu. Układ optyczny złożony z jednego układu soczewek PMMA na każdą diodę. Projektor z obrotowo – symetrycznym szerokim rozsyłem światła. Strumień świetlny oprawy 3500 lm, wydajność świetlna oprawy 81lm/W, pobór mocy 43 W. Barwa światła biała naturalna, temperatura barwowa 4000 K, współczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwałość źródła ok. 50000 godzin pracy. Korpus projektora z aluminium formowanego ciśnieniowo odporny na warunki atmosferyczne. Obrotowa i wychylna, możliwość wychylenia 195°, możliwość obrotu 360°. Klasa ochronności I, IP 65, IK 06. Projektor wyposażony w przewód podłączeniowy o długości l=5m. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnych projektorów akcentujących spełniających powyższe parametry.

Pozostałe warunki przetargu nie ulegają zmianom.

WÓJT
Elżbieta Wróbel
mgr inż. Elżbieta Wróbel